

排ガス測定の結果（令和3年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおか

回数	測定年月日	結果報告年月日	排ガス濃度									
			窒素酸化物(NO _x)		塩化水素(HCL)		硫黄酸化物(SO _x)		ばいじん		ダイオキシン類濃度	
			ppm		ppm		上段:測定値(m ³ N/h) 下段:測定時のK値		g/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	4月9日	4月23日	82	72	8未満	8未満	0.11 0.023	0.12 0.025	0.003未満	0.003未満	—	—
2	5月13日	5月26日	76	90	7未満	7未満	0.056 0.012	0.061 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
3	6月9日 6月7日	6月22日	78	96	11	11未満	0.23 0.045	0.22 0.046	0.003未満	0.003未満	—	—
4	7月7日	7月15日	80	76	7未満	7未満	0.12 0.024	0.056未満 0.012	0.003未満	0.003未満	0.028	0.020
5	8月6日	8月17日	80	80	8未満	12未満	0.058未満 0.012	0.054 0.011	0.003未満	0.003未満	—	—
6	9月8日	9月21日	80	80	7	11	0.23 0.047	0.28 0.058	0.003未満	0.003未満	—	—
7	10月6日 10月5日	10月22日	82	92	8未満	8未満	0.056未満 0.012	0.056 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
8	11月2日	11月11日	87	81	9未満	9未満	0.11 0.023	0.1 0.021	0.003未満	0.003未満	—	—
9	12月14日	12月24日	80	85	8未満	7未満	0.054未満 0.012	0.049 0.011	0.003未満	0.003未満	0.018	0.0026
10	1月11日	1月18日	85	85	8未満	8未満	0.060未満 0.013	0.051未満 0.013	0.003未満	0.003未満	—	—
11	2月1日 2月4日	2月18日 2月21日	92	79	8未満	8未満	0.058 0.012	0.060 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
12	3月2日	3月15日	84	87	13	8未満	0.058未満 0.012	0.059未満 0.013	0.003未満	0.003未満	—	—
基準値等			250ppm以下		430ppm以下		K値17.5以下		0.04g/m ³ N以下		1ng-TEQ/m ³ N以下	

注1：排ガス測定場所は煙道測定口

注2：排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。

注3：硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。

注4：塩化水素の排出基準値は700mg/m³Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記しています。

○：実施予定(実施後に月・日を記入)