

維持管理情報記録（令和7年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおたか

区分	可燃ごみの処理量(t)		燃焼ガス温度(℃)		集じん器入口温度(℃)		排ガス濃度	
							一酸化炭素(CO)PPM	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	1,129.70	1718.10	938	934	170	170	6	8
5月	2,076.00	1153.60	938	935	170	170	13	10
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
1月								
2月								
3月								
基準値等	—		800℃以上		200℃以下		100PPM以下	

注1：燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2：燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行っており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。