

維 持 管 理 情 報 記 録（令和5年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおたか

区分	可燃ごみの処理量(t)		燃焼ガス温度(℃)		集じん器入口温度(℃)		排ガス濃度	
	一酸化炭素(CO)PPM							
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
基準値等	—		800℃以上		200℃以下		100PPM以下	
4月	1,732.80	1678.30	947	942	170	170	10	9
5月	1,991.00	1,320.70	944	943	170	170	11	9
6月	1,411.70	2,350.40	943	943	170	170	13	9
7月	2,342.20	643.10	940	942	170	170	13	9
8月	817.40	2,435.70	937	944	170	170	9	10
9月	1,935.00	1,589.40	945	941	170	170	9	9
10月	1,343.00	1,945.50	943	939	170	170	9	8
11月	1,674.80	1,613.80	918	944	170	170	9	7
12月	2,330.40	1,336.70	943	941	170	170	12	8
1月	853.10	1,683.10	942	940	170	170	12	8
2月	2,373.90	364.10	949	949	170	170	12	7
3月	2,425.20	282.80	940	915	170	170	11	5

注1：燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2：燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行っており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。