

排ガス測定の結果（令和3年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

回数	測定年月日	結果報告年月日	排ガス濃度									
			窒素酸化物(NO _x)		塩化水素(HCL)		硫黄酸化物(SO _x)		ばいじん		ダイオキシン類濃度	
			ppm		ppm		上段:測定値(m ³ N/h) 下段:測定時のK値		g/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
1	4月20日	4月28日	15	10	5未満	9	0.32 0.054	0.13 0.025	0.005未満	0.005未満	—	—
2	5月26日	6月8日	14	18	21	29	0.12 0.021	0.13 0.025	0.005未満	0.005未満	—	—
3	6月3日	6月18日	14	18	4	7	0.043 0.007	0.086 0.016	0.005未満	0.005未満	—	—
4	7月1日	7月9日	11	17	4未満	3未満	0.089 0.015	0.10 0.019	0.005未満	0.005未満	—	—
5	8月10日	8月17日	10	18	5未満	3未満	0.043 0.0072	0.13 0.025	0.005未満	0.005未満	—	—
6	9月16日	9月28日	14	24	6未満	10	0.13 0.022	0.097 0.018	0.005未満	0.005未満	—	—
7	10月15日	10月29日	16	—	6未満	—	0.048未満 0.0079	— —	0.005未満	0.005未満	—	—
8	11月26日	12月16日	17	23	6未満	3	0.047未満 0.008	0.17 0.0340	0.005未満	0.005未満	0.00030	0.0046
9	12月1日	12月16日	19	25	6未満	3未満	0.054未満 0.0087	0.028未満 0.0052	0.005未満	0.005未満	—	—
10	1月5日	1月17日	—	18	—	3未満	— —	0.030未満 0.0057	0.005未満	0.005未満	—	—
11	2月22日	3月9日	15	20	6	9	0.05 0.0084	0.23 0.042	0.005未満	0.005未満	—	—
12	3月24日	3月31日	15	25	40	15	0.12 0.0210	0.17 0.034	0.005未満	0.005未満	—	—
基準値等			250ppm以下		430ppm以下		K値17.5以下		0.04g/m ³ N以下		1ng-TEQ/m ³ N以下	

注1:排ガス測定場所は煙道測定口

注2:排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。

注3:硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。

注4:塩化水素の排出基準値は700mg/m³Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記しています。

○:実施予定(実施後に月・日を記入)