

維 持 管 理 情 報 記 録（令和7年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

区分	可燃ごみの処理量 [t]		燃焼ガス温度 [°C]		集じん器入口温度 [°C]		排ガス濃度 一酸化炭素(CO) [PPM]	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	412.58	3,272.99	932	895	195	180	3	4
5月	708.84	3,401.34	902	887	195	180	5	4
6月	470.92	1,629.51	899	904	195	174	3	4
7月	0.00	3,346.08	—	903	—	180	—	3
8月	760.30	3,272.12	917	905	195	180	4	3
9月	9.51	3,238.85	—	887	—	180	—	3
10月								
11月								
12月								
1月								
2月								
3月								
基準値等	—		800°C以上		200°C以下		100PPM以下	

注1：燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2：燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行っており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。