

維持管理情報記録：月例分析結果（令和3年度）

施設名称：津市白銀環境清掃センター
 浸出水の処理水（放流水）

採取場所：浸出水処理施設（放流水槽）

	採取日	測定結果 報告日	水素イオン濃度 (PH) /測定時水温	生物化学的 酸素要求量 (BOD) mg-O/ℓ	化学的酸素 要求量 (COD) mg-O/ℓ	浮遊物質 (SS) mg/ℓ	窒素含有量 (T-N) mg-N/ℓ
4月	4月15日	4月22日	7.1/20	0.5未満	1.4	1.0未満	4.8
5月	5月20日	5月27日	7.1/20	0.5未満	2.7	1.0未満	4.4
6月	6月17日	6月24日	7.2/20	0.5未満	3.7	1.0未満	4.1
7月	7月15日	7月26日	7.3/20	0.5未満	4.1	1.0未満	3.9
8月	8月19日	8月26日	7.1/20	0.5未満	3	1.0未満	4.1
9月	9月16日	9月24日	7.3/20	0.5未満	4.3	1.0未満	4.8
10月	10月21日	11月4日	7.1/20	0.5未満	0.6	1.0未満	5.1
11月	11月18日	11月26日	7.3/20	0.5未満	2	1.0未満	5.3
12月	12月16日	1月5日	7.2/20	0.5未満	3.2	1.0未満	3.4
1月	1月20日	1月27日	7.5/20	0.5未満	3.8	1.0未満	4.4
2月	2月1日	2月8日	7.4/21	0.5未満	4.7	1.0未満	4.6
3月	—	—	—	—	—	—	—
排水基準			5.8以上8.6以下	60mg以下	90mg以下	60mg以下	120mg以下