維 持 管 理 情 報 記 録 ： 月 例 分 析 結 果 （令和6年度）

施設名称：旧津市白銀環境清掃センター

浸出水の処理水（放流水）

採取場所：浸出水処理施設（放流水槽）

	採取日	測定結果報告日	水素イオン濃度（PH）/測定時水温	生物化学的酸素要求量（BOD）mg-0/ℓ	化学的酸素要求量（COD）mg-0/ℓ	浮遊物質（SS）mg/ℓ	窒素含有量（T-N）mg-N/ℓ
4月	4月18日	4月30日	7.1/20	0.5未満	0.5未満	1.0未満	3.3
5月	5月16日	5月23日	7.6/20	0.5未満	0.8	1.0未満	3.6
6月	6月20日	7月4日	7.4/20	0.5未満	2.0	1.0未満	3.9
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
1月							
2月							
3月							
排　水　基　準			5.8以上8.6以下	60mg以下	90mg以下	60mg以下	120mg以下