

質問に対する回答書

工事等番号 平成28年度下施公補第2号

工事等件名 津第5 - 3処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
P 25	垂水第3マンホールポンプのフライホイールサイズ(GD2)をご指示下さい。	フライホイールのGD2は、現在発注済みである平成28年度下建公補第4号津第5 - 3処理分区公共下水道工事の図面番号(3/18)(4/18)を参考とし、各社のポンプ特性により計算してください。
P 30	通報装置のメーカー指定及び型式指定はありますか？	仕様書P30のとおりとします。
	中央監視装置はありますか？	ありません。