

データセンター仕様書

規 模	地上2階・延床400㎡・ハウジングルーム230㎡
耐震性能	鉄筋コンクリート造平屋建／免震フロア採用
商用電源	高圧幹線二重化
発電機	ディーゼル発電機(400kVA・連続運転24時間以上)・備蓄用燃料タンク950ℓ
UPS設備	100kVA・無瞬電ハイブリッド方式
床荷重	500Kg/㎡以上
環境監視	温度・湿度・漏水・電源／24時間365日有人監視
空調設備	空冷式下吹き空調機＋空冷式上吹き空調機
雷対策	外部避雷対策・内部避雷対策
消火設備	HFC-23ガス自動消火設備

ラック形式：河村電器産業 ND42-1020W

ゲージナットサイズ：M5

H=200/V=700/D=1000

EIA有効ピッチ数：35U（全42U）

津市教育委員会利用ラック数 2ラック

ラックの空き状況 25U（2ラック合計数）

使用電源容量

①ラック	約	15A/30A
②ラック	約	11A/30A