

データセンター仕様書

| | |
|-------|--|
| 規 模 | 地上2階・延床400㎡・ハウジングルーム230㎡ |
| 耐震性能 | 鉄筋コンクリート造平屋建/免震フロア採用 |
| 商用電源 | 高圧幹線二重化 |
| 発電機 | ディーゼル発電機(400kVA・連続運転24時間以上)・備蓄用燃料タンク950ℓ |
| UPS設備 | 100kVA・無断電ハイブリッド方式 |
| 床荷重 | 500Kg/㎡以上 |
| 環境監視 | 温度・湿度・漏水・電源/24時間365日有人監視 |
| 空調設備 | 空冷式下吹き空調機+空冷式上吹き空調機 |
| 雷対策 | 外部避雷対策・内部避雷対策 |
| 消火設備 | HFC-23ガス自動消火設備 |

【津市教育委員会ラック使用状況図】

| |
|----------------------------------|
| 1U |
| 既設 |
| 1U |
| 既設 |
| 1U |
| 既設 |
| 2U |
| 学校図書館情報システム (APサーバ、DBサーバ、NAS) |
| 2U |
| 既設 |
| 1U |
| 既設 |
| 2U |
| 既設 |
| 4U |
| 既設 |

ラック形式：河村電器産業 ND42-1020W
 ゲージナットサイズ：M5
 H=200/V=700/D=1000
 EIA有効ピッチ数：35U（全42U）

ラック空き状況 14U
 学校図書館情報システムの専有状況 4U