

質問に対する回答書

工事等番号 令和2年度営商労第18号

工事等件名 ポルタひさい駐車場監視カメラ設備改修工事

標記件名に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

| 設計図書等の ページ箇所 | 質問内容 | 回答 |
|--------------------------------|--|---|
| 設計書 P4 電気設備 細目別内 訳 | ねじなし電線管(E):露出配管(塗 装)とありますが、ポリエチレン ライニング鋼管(PE管)を使用し てもよろしいですか? | 設計書 P4のとおりとします。 |
| E-05 | 機器の参考型番が書かれていま すが、同等品でもよろしいですか? | 貴見のとおり解して差し支えありま せん。 |
| E-06 | 図面に無停電電源装置 1台とあ りますが、設計書P4(電気設備 細 目別内訳)に記載がありません ど ちらが正ですか? | 設計書P4(電気設備 細目別内訳) のネットワークレコーダの摘要欄に8 TB 無停電電源装置共と記載してお ります。 |