

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和2年度営商労第19号

工事等件名 アスト駐車場監視カメラ設備改修工事

標記件名に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P4 電気設備 細目別内 訳	ねじなし電線管(E):露出配管(塗 装有)とありますが、ポリエチレン ライニング鋼管(PE管)を使用し てもよろしいですか?	設計書 P4のとおりとします。
E-05	図面に無停電電源装置 2台とあ りますが、設計書P4~P5(電気 設備 細目別内訳)に記載がありま せん どちらが正ですか?	設計書P5(電気設備 細目別内訳) のネットワークレコーダの摘要欄に8 TB 無停電電源装置、管理ソフトウ ェア共と記載しております。
E-05	ネットワークカメラ21台とカメ ラハウジング21台が別々になって いますが、カメラとハウジングの一 体型でもよろしいですか?	図面番号E-05の機器の仕様を満 たしていれば可とします。
E-05	ネットワークカメラ、ネットワー クレコーダー等の監視カメラ設備に つきまして、参考型番の記載があり ますが、必ずこの型番どおりの機種 を選定しなくてはならないのでしょ うか?	図面番号E-05の機器と同等品も 可とします。