

質問に対する回答書

工事等番号 令和2年度水一水施第2-1号

工事等件名 美杉小西浄水場ブロック形成池緩速攪拌機用減速機取替修繕

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
特記仕様書 P15 第2節 減速機諸元	現在設置品の仕様と思われ ますが同等品での施工を考 えております。諸元の変更 と同等品での承認は可能 ですか、ご教授願います。	減速機諸元のうち、減速比 が下回らないこと、トルク がそれ以上であること、 変速比・回転数及び周辺速 度が範囲内であるものにつ いては、同等品を可能とし ます。