

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度営高福第4号

工事等件名 津市たるみ老人福祉センター地下タンクライニング工事

---

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計図 2 / 2	<p>地下タンク内重油残量4,400L程度とありますが施工の際に残油を抜き取ることとなります。</p> <p>抜き取った残油の扱いは如何すればよろしいでしょうか。</p> <p>案① 産廃として処分する。 案② 一時預かりとして工事完了後に地下タンクへ戻す。</p> <p>案②につきましては一時預かり先(移送先)のご指示をお願い申し上げます。</p>	<p>図面番号2 / 2地下タンクライニング工事要領のとおり処分とします。</p>