

質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度下施排第2号

工事等件名 川田排水機場ポンプ設備改築工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P21	既設ポンプの重量をご教示ください。	既設ポンプ重量は5.8tです。