

質問に対する回答書

業務等番号 令和4年度建整橋維補第1-4号
業務等件名 太田橋ほか2橋橋梁修繕詳細設計業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P.6~P.8 支承取替え 設計について	新設支承は現況の耐震性を有する支承（タイプ A 支承）の設計でしょうか。もしくは大規模地震に対応した支承（タイプ B 支承）でしょうか。	現況支承となります。
設計書 P.6~P.8 支承取替え 設計について	大規模地震に対応した支承（タイプ B）支承であれば、橋脚の耐震性照査を行う必要があり、耐震性を満足していない場合には脚耐震補強が必要となりますが、想定されていますでしょうか。	本業務は、橋梁補修設計のため耐震補強については想定していません。