

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度下工維補第1号

工事等件名 丸之内地内下水道管更生工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
	<p>本工事の積算に記載されている更生材料は、無筋コンクリート管の路線があるため、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－2017年度版－ 日本下水道協会」P3-45 の記載に基づき、「非線形解析を実施するか、無筋コンクリート管の破壊試験を実施した更生材料」のことでしょうか。</p> <p>また、違う場合は、どのような更生材料を指しているのかご教示お願いします。</p>	<p>本工事の既設管径 2000mm の積算に記載されている更生材料は、「非線形解析を実施した更生材料」となります。</p>