

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度水安水施第1-1号

工事等件名 河辺第3配水池耐震補強設計業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P11 第2章特記 仕様書	耐震二次診断業務委託の検討結果 (補強計画・方法等)の概略をご教 示ください。	耐震診断の結果、配水池基礎部におけ るRCフーチング部、アンカー支承部 及び杭に対する補強が必要です。
設計書 P11 第2章特記 仕様書	上記業務後について「水道施設耐震 工法指針・解説」が改訂されていま すが、本改訂をどのように取り扱わ れますかご教示ください。(動的解 析などの高度な解析の適用等)	当該指針の改訂に準拠した取扱いを基 本としますが、解析方法は診断業務と 同様のもの(静的解析)を用いて行う こととします。
設計書 P11 第2章特記 仕様書	既設配水池の製造メーカーをご教示 ください。	日本鋼管株式会社です。