

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度環施第1号

工事等件名 旧津市白銀環境清掃センター野田揚水ポンプ場更新工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
仕様書 第2章 工事施工 4 構造概 要及び制作 条件	圧送管 縦断図を開示願います。 今回のポンプはフライホイール付の為、 GD2 決定の為必要です。	別紙のとおりです。
仕様書 第2章 工事施工 2 機器等 の仕様	既設のポンプは吸込×吐出 φ125×φ 125 ですが、仕様が合えば吸込φ125×φ 100 でもよろしいですか？ また、軸封は吐出φ125：グランドパッキ ン 吐出φ100：メカニカルシール方式と なります。	既設同等品以上とするため、仕様書 第2 章 工事施工 2 機器等の仕様(2) 新設ポ ンプのとおりとします。
仕様書 第2章 工事施工 5 工事内 容	(5) ポンプ更新に伴う操作盤等の改造と ありますが、改造内容を具体的に教示願 います。	新設ポンプのメーカー仕様に準じること とします。