

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度北道維第10号

工事等件名 大里睦合町及び大里窪田町地内道路改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
工事区分 ：道路改良 単-22号 単-27号	<p>① 鉄線（#8）の詳しい製品規格をご教示ください。</p> <p>② 確認ですが、鉄線（#8）の単価決定時、単位換算方法は間違っていないですか？ 端的に言いますと、単位 t で物価資料に単価掲載している場合は、単位 k g に換算する方法は、単位 t 単価を 1000 で割っていますか？ということです。</p>	<p>① 亜鉛めっき鉄線2種（JIS G 3547）の#8を採用しています。</p> <p>② 三重県が令和5年4月1日に制定した「公共工事等設計単価表（令和5年9月1日一部改訂）」に基づき物価資料に掲載されている価格を採用しています。</p>