

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度営環施第14号

工事等件名 旧津市白銀環境清掃センター浸出水処理施設防水改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書9 ページ	建具改修 トップライトについて トップライト600角 撤去・新設 となっていますがポリカ製ドームの 交換だけでしょうか。それとも下の 台座ごとの交換でしょうか。また既 存のメーカー、寸法が分かればご教 授お願い致します。	トップライトの撤去につきましては は、ポリカ製ドーム、水切り板及び取 付金物とします。新設につきましては、 ポリカ製ドーム、固定枠、アルミ押出 型材二段水切り及び取付金物としま す。 寸法は、外形寸法が約900角、ド ーム部分が約600角です。なお、既 存のメーカーについては不明です。