

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度下工公補第20号

工事等件名 津北部第15-2処理分区公共下水道工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
参考資料 P261	Y032804000-006 短管1号塩ビ管用φ75の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、物価資料に掲載されていないように思います。 どのようにして単価決定しましたか？	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管(NS形)短管1号(7.5K)75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y032804000-006 短管1号塩ビ管用φ75の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、「ZV10015380」コードの単価を採用していませんか？	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管(NS形)短管1号(7.5K)75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y032804000-006 短管1号塩ビ管用φ75の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、異なる材料の単価を採用していませんか？ (ダクタイル鋳鉄管用等) もし、異なる材料の単価であるならその材料の「接合形式」、「呼び径」、「呼び圧力」をご教示ください。	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管(NS形)短管1号(7.5K)75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y032804000-008について (ゴム製伸縮可とう管φ75 偏心量100mm) 「低圧用」「中圧用」「高圧用」の3種類の内どれを適用していますか？	高圧用を適用しています。

<p>参考資料 P261</p>	<p>下記資材の単価決定方法について 物価資料で単価決定するにあたり、 単価地区と流通経路を同じものの 単価を平均していますか？</p> <p>具体的に質問すると、建設物価の 「中部2」と積算資料「名古屋2」 を平均して単価の決定を行って いませんか？ ということです。</p> <p>該当する資材コード Y032804000-001 Y032804000-002 Y032804000-003 Y032804000-004 Y032804000-005</p>	<p>建設物価に掲載がある「中部②」及 び「全国②」の単価を採用しています。</p>
----------------------	---	--