

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和5年度営教施補第18号

工事等件名 津市立育生小学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P48	p48にビオトープ撤去45.6m ³ がありますが、p49に45.6に対する埋め戻し土等が、無いようにおもいますが、鋤取りに対する砂利敷きは、72.2m ³ ありますが、ご指示お願い致します。	ビオトープ撤去は築山の削り取り及び池の埋戻しです。
設計図 A-83	CB塀詳細図(改修後)でb断面図(新設擁壁)がありますが、コンクリート強度・仕上げの程度が不明です。同e断面図に防球ネット金物がありますが、取付詳細が不明です、又、金物が、再利用か、購入製品なのかご指示お願い致します。	コンクリート強度について、 $F_c = 24 \text{ N/mm}^2 + S$ 、SL-18とし、仕上げは、コンクリート打放し仕上とします。 防球ネット金物について、購入製品とし、既設同等の取付方法とします。