

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度営環施第2-1号

工事等件名 津市西部クリーンセンター2号炉棟空調設備取替修繕

---

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
	空調機器は機器表のメーカー問わず、同等品で宜しいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
	集中管理リモコンは、接続してありますか。	既設の機器は集中管理リモコンに接続してあります。なお、詳細は M-06 の空調設備取替要領を参照してください。
	クレーンの設置状況の現場調査は可能ですか。	現地確認は原則、執務時間中（平日の午前8：30～午後5：15）であれば可能です。ただし、下記連絡先へ事前連絡を必要とします。 連絡先：環境施設課 維持担当 （電話番号 059-237-0671）