

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度河川事推継第1号

工事等件名 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
特記仕様書 No1	工程関係について「施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり」に記載の前検日についても、全ての作業が制限（休止）されるのでしょうか。	前検日については、午後1時から3時間程度、全ての作業が制限されます。制限時間以外は通常施工が可能です。
特記仕様書 No1	工程関係について「部分使用」に記載のレース開催時の強風対策とはどのような対策でしょうか。 2期施工への影響があれば、ご教示ください。	防風ネットを上昇させ強風による、レース中止を軽減する対策。 2期施工への影響については、ネット接続時及び電気ケーブル接続時等での調整が必要となるため、別途監督員と協議すること。