

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度営環施第2－9号
工事等件名 津市西部クリーンセンター空調設備取替修繕

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設 計 書 P13	OAフロア撤去について 設計書 P13 にて、項目「既設撤去費」別紙明細の別紙 00-0009 で「OAフロア撤去」が1式となっていますが、図面内で撤去範囲の記載がありません。 撤去範囲のご指示をお願いいたします。	設計図 5 / 9「室内機受架台詳細図」のとおりとします。