

質問に対する回答書
(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度営教施補第39号

工事等件名 津市立千里ヶ丘小学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
図面番号 M-06	屋上室外機 ACP-2×6 台 取り外し再取り付けと有ります。 数量表に明記がありません。 フロンガス回収、フロン破壊処理、 ガスチャージ作業が必要でしょうか。	フロンガス回収、フロン破壊処理、 ガスチャージ作業は必要ありません。
図面番号 M-07	屋上室外機 ACP-1×5 台 取り外し再取り付けと有ります。 数量表に明記が、有りません。 フロンガス回収、フロン破壊処理、 ガスチャージ作業が必要でしょうか。	フロンガス回収、フロン破壊処理、 ガスチャージ作業は必要ありません。