

設計図

平面図(1/2)

S=1:500

(A路線)本管VP75
給水切替工 φ20-4箇所 φ20(13)-2箇所

給水閉栓工-4箇所 試掘工-6箇所

(B路線)本管VP50
給水切替工 φ20-4箇所

給水閉栓工-2箇所
試掘工-4箇所

(C路線)本管VP100
給水切替工 φ20-11箇所 φ20(13)-4箇所

給水閉栓工-8箇所 試掘工-15箇所

(D路線)本管VP50
給水切替工 φ20-4箇所

給水閉栓工-2箇所 試掘工-4箇所

(E路線)本管VP75
給水切替工 φ20-10箇所 φ20(13)-2箇所

給水閉栓工-7箇所 試掘工-12箇所

(F路線)本管VP50
給水切替工 φ20-3箇所

給水閉栓工-2箇所
試掘工-3箇所

(G路線)本管VP75
給水切替工 φ20-11箇所

給水閉栓工-4箇所 試掘工-11箇所

(H路線)本管VP50
給水切替工 φ20-6箇所

給水閉栓工-2箇所 試掘工-6箇所

占用物件凡例

線 種	名 称
—	水道管（新設）
—	既設水道管
—	既設下水管
—	既設雨水管
—	ガ ス

※この図面はA 2 サイズを原寸とする。

津 市 上 下 水 道 事 業 局			
工 事 名	令和 7 年度水整第 4 号 公共下水道事業に伴う 白山町二本木地内給水管移設工事		
図面の種類	平 面 図 (1/2)		
縮 尺	図示	図面番号	1/4
受注者名			

設計図

平面図(2/2)

S=1:500

(I 路線) 本管VP50
給水切替工 φ20-4箇所 φ20(13)-1箇所
給水閉栓工-2箇所 試掘工-5箇所

(J 路線) 本管VP75
給水切替工 φ20-9箇所 φ20(13)-1箇所
給水閉栓工-5箇所 試掘工-10箇所

(K 路線) 本管VP50
給水切替工 φ20-6箇所
給水閉栓工-3箇所 試掘工-6箇所

占用物件凡例

線 種	名 称
—	水道管(新設)
—	既設水道管
—	既設下水管
—	既設雨水管
---	ガ ス


※この図面はA2サイズを原寸とする。

津市上下水道事業局

工 事 名	令和7年度水整第4号 公共下水道事業に伴う 白山町二本木地内給水管移設工事		
図面の種類	平 面 図 (2/2)		
縮 尺	図示	図面番号	2/4
受注者名			

土工定規図

S=1 : 20




給水管外径 d	
φ 13	d=20mm
φ 20	d=25mm
φ 25	d=30mm
φ 30	d=40mm
φ 40	d=50mm
φ 50	d=60mm

舗装構成図


S=1 : 20

仮復旧時



市道車道舗装構成
◎表層: 再生密粒度7スコン (20) 2350kg/m3 t=5cm
◎乳剤: PK-3
◎路盤: クラッシャーラン (RC-40) t=20cm

2次復旧時



市道車道舗装構成
◎表層: 再生密粒度7スコン (20) 2350kg/m3 t=5cm
◎乳剤: PK-3
◎不陸整正 (補足材RC-40) t=2 c m

- ① . . . 再生碎石 (RC-40)
- ② . . . 管基礎用砂 (埋戻し用砂)

※この図面はA 2 サイズを原寸とする。

津 市 上 下 水 道 事 業 局			
工 事 名	令和 7 年度水整第 4 号 公共下水道事業に伴う 白山町二本木地内給水管移設工事		
図面の種類	土工定規図・舗装構成図		
縮 尺	図示	図面番号	4/4
受注者名			