

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和7年営事推継第8号

工事等件名 津市モーターボート競走場スタンド棟吸収冷温水機等改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
	<p>見積するにあたり現地調査の実施は可能でしょうか</p> <p>可能な場合は日程調整等、御対応いただける部署の御担当者様の連絡先をお教えいただけますでしょうか</p> <ul style="list-style-type: none">・調査箇所 機械室内、搬出入経路の確認、揚重機設置位置確認・所要時間 2時間程度	<p>現地調査は、執務時間中（午前8：30～午後5：15）であれば可能ですが、調査時間につきましては、1時間程度でお願い致します。</p> <p>なお、現地調査時の質問等は、お受けできませんのでご了承ください。</p> <p>日程調整等については、下記の連絡先に事前連絡をお願い致します。</p> <p>また、レース開催に合わせた勤務日のため、平日であっても連絡が取れない場合がありますので、ご注意ください。</p> <p>連絡先：事業推進課 施設・整備担当 (電話番号 059-224-5107)</p>
設計図 M-11 M-17	M-11図に記載の冷温水ヘッダー廻りのバルブ類、計器類は更新を行うものと考えますが宜しいでしょうか	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計図 M-11	M-11図で冷温水ポンプの出口側の更新はBV、BCV、防振継手と配管1m程度と考えますが宜しいでしょうか	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計図 M-02	M-02図、保温仕様について、冷却水配管の保温は不要と考えますが宜しいでしょうか	貴見のとおり解して差し支えありません。

<p>設計図 M-02</p>	<p>M-02図、塗装仕様について、冷却水配管の保温が不要な場合、管材がステンレス製ですので塗装工事についても不要と考えますが宜しいでしょうか</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
---------------------	---	----------------------------